



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2511133）号

委托单位：盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：废水、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2025.11.18

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	沈建林、周钊
采样日期	2025 年 10 月 21 日		分析日期	2025 年 10 月 21-27 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣

一审（卞 玲）：卞玲

二审（汪 磊）：汪磊

签发（王 芳）：王芳



检测报告专用章

检验检测专用章

签发日期：2025 年 11 月 18 日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2510038 FS094001	2510038 FS094002	2510038 FS094003	2510038 FS094004
采样时间		2025.10.21 08: 51	2025.10.21 11: 08	2025.10.21 13: 08	2025.10.21 15: 20
样品状态		浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.2	7.3	7.2	7.3
化学需氧量	mg/L	54	51	62	60
悬浮物	mg/L	15	14	16	15
氨氮	mg/L	7.87	7.66	8.18	7.84
总氮	mg/L	22.1	23.5	24.1	22.9
总磷	mg/L	0.33	0.31	0.37	0.35
石油类	mg/L	0.49	0.50	0.49	0.47
五日生化需氧量 (生化需氧量)	mg/L	15.0	14.2	15.4	14.8
全盐量	mg/L	648	713	701	630
以 下 空 白					
备注	无				

废水检测结果

[illegible]

检测报告

测点示意图



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量（生化需氧量）	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	以下空白		

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

白
空
下
以

[illegible]